



MESURES PREVENTIVES ADDITIONNELLES DE CONTROLE DE COVID19 SPECIFIQUES AUX UNITES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES UTILISANT LA CHAINE DE FROID ET LES ESPACES CLIMATISES

ESPACES DE TRAVAIL NECESSITANT UNE CLIMATISATION

- L'employeur procède aux tests COVID19 de l'ensemble des salariés pour la première fois. Les demandes de tests de dépistage sont à adresser aux autorités et aux services locaux du Ministère de la Santé.
- L'employeur procède au dépistage régulier des employés par échantillonnage de manière continue. Les demandes de tests de dépistage sont à adresser aux autorités et aux services locaux du Ministère de la Santé.
- Arrêt de la climatisation lorsque cela est possible.
- Si la climatisation ne peut pas être arrêtée :
 - Les systèmes d'aération/climatisation doivent assurer le renouvellement de l'air du lieu de travail de manière adéquate ;
 - Mise en place d'un plan d'entretien des systèmes d'aération/climatisation ;
 - Port de la visière en plus du masque par l'ensemble des employés.
- Le nettoyage et la désinfection des locaux à chaque changement des équipes.

CHAMBRES FROIDES ET ENTREPOTS ET UNITES FRIGORIFIQUES

- Limiter l'accès à la chambre froide et désignation nominative de la ou les personne (s) autorisés à y accéder.
- L'employeur procède au dépistage régulier de toutes les personnes ayant accès à la chambre froide. Les demandes de tests de dépistage sont à adresser aux autorités et aux services locaux du Ministère de la Santé.
- Les personnes ayant accès à la chambre froide doivent porter des masques à filtres spécifiques.
- Mettre en place un plan de nettoyage/ désinfection après chaque rotation.
- Les engins de manutention de la marchandise à l'intérieur du frigo doivent être désinfectés régulièrement (chariots élévateurs, transpalettes,...).



التدابير الوقائية الإضافية لمواجهة وباء كوفيد 19 الموجهة للوحدات الفلاحية ووحدات الصناعات الغذائية التي تستعمل سلسلة التبريد وفضاءات مكيفة

غرف التبريد ومخازن ووحدات التبريد

- حصر الولوج الى غرف التبريد وتعيين الشخص أو الأشخاص المسموح لهم بالولوج اليها.
- يقوم المشغل بالكشف عن فيروس كوفيد 19 بصفة دورية لجميع المأجورين المسموح لهم بولوج غرف التبريد، وتوجه طلبات الكشف الى السلطات المختصة والمصالح المحلية لوزارة الصحة.
- يجب على جميع المأجورين المسموح لهم بولوج غرف التبريد ارتداء أفنعة الوجه ذات المصفاة الواقية (masques à filtres).
- اعتماد مخطط للتنظيف والتعقيم بعد كل دورة (بعد تفريغ مخازن التبريد وقبل ملئها من جديد).
- يجب تعقيم آليات مناولة السلع داخل مخازن التبريد بصفة دورية: الرافعات الشوكية (chariots élévateurs)، المنصات النقالة (transpalettes)، ...

أماكن العمل التي تستلزم تكييف الهواء

- يقوم المشغل بالكشف عن فيروس كوفيد 19 في المرة الاولى لجميع المأجورين. وتوجه طلبات الكشف الى السلطات المختصة والمصالح المحلية لوزارة الصحة.
- يقوم المشغل بالكشف عن فيروس كوفيد 19 بصفة دورية وباستمرار لعينة من المأجورين، وتوجه طلبات الكشف الى السلطات المختصة والمصالح المحلية لوزارة الصحة.
- توقيف تكييف الهواء إن أمكن ذلك/
- إن لم يكن من الممكن توقيف تكييف الهواء، يجب :
 - أن تضمن أنظمة التهوية والتكييف تجديد الهواء
 - يمكن العمل بصفة ملائمة ؛
 - اعتماد مخطط لصيانة أنظمة التهوية والتكييف ؛
 - ارتداء كل المأجورين لواقيات الوجه بالإضافة الى الكمامات ؛
- كما يجب تنظيف وتعقيم الأماكن بعد كل تغيير لفرق العمل.